



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0848/19

Datum Date	13.03.2019.	Omot spisa File number	8/119/19.LAB
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	NV kontaktne letve tip SL1H-3x i SL1H-3x3 nazivnog napona do 690 VAC, nazivne struje 250 A i tip SL2H-3x i SL2H-3x3, nazivnog napona 690 VAC i nazivne struje 400 A		
Proizvođač Manufacturer	Jean Mueller, Njemačka		
Način ispitivanja Test method	HRN EN 60947-1:2009; HRN EN 60947-1:2009/A1:2012; HRN EN 60947-3:2010; Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010)		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0848/19 od 13.03.2019.		
Zaključak Conclusion	Navedeni proizvod zadovoljava provedena tipska ispitivanja prema navedenim normama i pravilnicima		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Prethodno izdana potvrda NC-0745/16 IE-Zagreb prestaje važiti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU d.d.
Zagreb

dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.